A-004

Pass

Test Time	: 2/22/2024 1:53:35 PM	**Limit**	: Certi-Lite Coax 1GHz RG6 quad
Project	: fo1	**Model**	: NSA
		Serial Number	: Main: 4200-0044
Profile	: Coax Certi-Lite	**Device Software**	: Main: 4.2.308
Operator	: Default	**Calibration Date**	: Main: 5/4/2021
Cable Type / NVP	: COAX Certi-Lite , 82%	**Cable Manufacturer**	: Generic Shielded
Connector	: COAX	**Connector Manufacturer**	: Generic Shielded
Main Adapter	: PROBE COAX, S/N: 13030	**Remote Adapter**	:



Parameter	Result	Pair	Value	Limit
Length(m)	Info	12	42.7	46.0
Prop Delay(ns)	Info	12	174.0	0.0

RF Parameters

Parameter	Result	Main							
		Worst Margin				Worst Value			
		Pair	Margin (dB)	Limit (dB)	Freq (MHz)	Pair	Value (dB)	Limit (dB)	Freq (MHz)
Return Loss	Pass	12	5.1	20.0	10.45	12	25.0	0.0	2.20
IL	Pass	12	1.7	2.0	1.00	12	8.8	22.3	942.00

Return Loss



IL

